



Bericht für den Gast



Geysir Andernach

Geysir Andernach

Anschrift

Geysir Andernach
Konrad-Adenauer-Allee 40
56626 Andernach

Kontaktdaten

Tel.: 02632 / 9580080
E-Mail: info@geysir-andernach.de
Web: www.geysir-andernach.de



Prüfergebnis

Der **Geysir Andernach** wurde am 05.07.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

barrierefrei für Menschen im Rollstuhl



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **FEBRUAR 2017 bis JANUAR 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und Menschen im Rollstuhl“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt einen öffentlichen Parkplatz für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße 350 cm x 550 cm; Entfernung zum Geysir Zentrum ca. 50 m).
- Vom Parkplatz zum Geysir Zentrum gelangt man über einen leicht begehbaren und befahrbaren Weg zum Eingang. Die maximale Längsneigung beträgt 3 % auf einer Länge von 10 m.
- Die Breite der Eingangstür beträgt 120 cm, der Zugang zum Gebäude erfolgt schwellen- und stufenlos.
- Die Mindestbreite im Geysir Zentrum beträgt mindestens 150 cm. Im Shop und in der Caf theke betr gt die Mindestbreite 100 cm.
- Alle f r den Gast nutzbaren R ume sind ebenerdig bzw.  ber einen Aufzug erreichbar.
- Der Verkaufstresen mit Kassenbereich ist an der niedrigsten bzw. h chsten Stelle 110 cm hoch. Es gibt eine weitere Kommunikationsm glichkeit im Sitzen.
- Der Ausstellungsbereich erstreckt sich  ber zwei Etagen und ist stufenlos  ber einen Aufzug zug nglich.
- Die Exponate und die dazugeh rigen Informationen sind  berwiegend im Sitzen einsehbar.
- T ren und Durchg nge sind mindestens 90 cm breit.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl
- F r Menschen mit Behinderung gibt es Verg nstigungen.

WC f r Menschen mit Behinderung im Geysir Zentrum

- Die lichte Breite des Durchgangs vom Foyer zum WC f r Menschen mit Behinderung betr gt 88 cm.
- Die lichte Breite des Durchgangs betr gt 94 cm.
- Die Bewegungsfl chen neben dem WC betragen links und rechts je 90 cm x 70 cm; vor dem WC und dem Waschbecken 150 cm x 150 cm.
- Beidseitig sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar sowie der Spiegel im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Es ist eine Schnur als Alarmausl ser vorhanden.



Lift

- Die Aufzugskabine ist 110 cm x 140 cm groß (Breite x Tiefe).
- Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt 90 cm.

Schiff

- Die Entfernung vom Geysir Zentrum zur Anlegestelle beträgt 60 cm. Der Weg ist leicht begeh- und befahrbar. Die maximale Längsneigung beträgt 3 % auf einer Länge von 20 m.
- Lichte Breite des Durchgangs beträgt 100 cm über eine 5 cm hohe Schwelle. Diese kann mithilfe einer Anlegerrampe passiert werden. Das Personal ist beim Ein- und Ausstieg behilflich.
- Die lichte Durchgangsbreite auf dem Schiff beträgt 100 cm.

WC für Menschen mit Behinderung auf dem Schiff

- Die lichte Breite des Durchgangs beträgt 80 cm. Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt 100 cm x 100 cm.
- Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt 53 cm.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen: links: 80 cm x 53 cm, rechts 40 cm x 53 cm, vor dem WC und dem Waschbecken 120 cm x 120 cm.
- Beidseitig sind Haltegriffe vorhanden, diese sind nicht hochklappbar.
- Alternativ kann das WC im Geysir Zentrum genutzt werden.

Führungen

- Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten. Eine Voranmeldung ist nötig.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Gebärdendolmetscher können organisiert werden.
- In der Ausstellung werden Informationen zu den Exponaten schriftlich und akustisch vermittelt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzungen.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Im Eingangsbereich sind Glastüren vorhanden, diese sind nicht gekennzeichnet.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.



- In der Ausstellung kontrastieren die Exponate nicht visuell mit der Umgebung, Informationen werden schriftlich und akustisch vermittelt. Zur Informationsvermittlung werden u.a. Filme eingesetzt.
- Es sind meist keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch.
- Treppen sind nicht visuell oder taktile kontrastreich gestaltet. Handläufe sind vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite
- Die Kasse ist vom Eingang aus direkt sichtbar.
- Unterbrechungsfreie Wegeleitsysteme oder Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand sind nicht vorhanden.
- In der Ausstellung werden Informationen schriftlich und akustisch vermittelt.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Es ist kein farbles oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.